



消防噴頭維護

聖地亞哥縣流域保護項目通過提供非常重要的雨水最佳管理實踐（Best Management Practices，以下簡稱 BMP），為企業的污染防治工作提供支持。

! 流入聖地亞哥街道、排水溝和下水道的水，在未經處理的情況下就流入我們的溪流和海洋之中。任由家庭汙染源離開房屋流入街道或下水道是不被允許的。街道和下水道只允許雨水。這些消防噴頭維護建議，將幫助您保持我們水道的清潔。

- 考慮系統體量和測試持續時長，為執行適當的 BP 制定計劃。
- 打掃並拾取來自保養測試區的垃圾、殘留物和下游沉積物。
- 暫時保護附近的雨水下水道入口。
- 如果水適合飲用，不妨考慮將其循環利用或排放到景觀綠化帶。
- 將系統試驗用水排至滲水坑、儲水槽或滲透表面（即能夠吸收所有水的表面）。
- 獲得排污部門授權後，將廢水排放到下水道系統。

! 根據聖地亞哥縣的流域保護條例（Watershed Protection Ordinance，簡稱 WPO）規定，直接或間接向雨水下水道系統或水道排放污染物屬於違法行為。您的企業需要遵守 WPO 和以下最低 BMP 要求。

感謝您為保護我們的水道所做的貢獻。



如需獲取更多相關信息，請致電雨水熱線 **(888) 846-0800** 或訪問
www.sandiegocounty.gov/stormwater 了解 WPO.